

**Profesionální odstraňovač minerálních usazenin a vodního kamene**

- Rozsah použití:** Čištění a údržba teplosměnných ploch všech typů tepelných výměníků a chladicích systémů. Čištění chladicích okruhů vstřikovacích lisů a forem.
- Způsob použití:** V závislosti na tloušťce vrstvy vodního kamene a minerálních usazenin přípravek naředíte teplou vodou v poměrech 1:4 až 1:20, naplníte čišťený systém a nechte dle potřeby cirkulovat v uzavřeném okruhu po dobu 2 - 8 hodin. Během čištění udržujte hodnotu pH čisticího roztoku v rozmezí hodnot pH 1-2, při naměření vyšších hodnot hodnotu pH snížíte přidáním čističe do roztoku. Po ukončení čištění použitý roztok zneutralizujte vodou a vyčištěný systém důkladně propláchněte naředěným roztokem výrobku Metaflux 75-24.
- Vlastnosti výrobku:**
- Nenarušuje ocelové, měděné a mosazné povrchy, slitiny a gumová těsnění
  - Zajišťuje rychlé a dokonalé odstranění minerálních usazenin, rzi a vodního kamene
  - Obnovuje správnou funkci čištěných zařízení
  - Plně nahrazuje mechanické odstranění minerálních usazenin a vodního kamene
- Upozornění:** Odstraněním vrstvy minerálních usazenin a vodního kamene se mohou objevit skryté vady povrchu čištěného materiálu jako např. proreznutí způsobené hloubkovou korozí. Za tyto vady nenese naše společnost žádnou odpovědnost. Před případným uskladněním vstřikovací formy a ostatní vyčištěná zařízení nakonzervujte např. produkty Metaflux 70-39 nebo 75-22.
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.